

## Příloha dokumentace zdolávání požárů s rozmístěním hlásičů EPS

Příloha DZP s rozmístěním hlásičů EPS se skládá ze dvou částí a) z grafické části a za b) z výpisu hlásičů EPS. Celou přílohu DZP s rozmístěním hlásičů je třeba HZS Královéhradeckého kraje předložit spolu z žádostí o stanovení termínu zkoušky pro ověření funkčnosti signálu ve dvojím listinném vyhotovení a elektronicky ve formátu pdf. Přílohu DZP s rozmístěním hlásičů EPS vytiskněte vždy v takovém formátu, aby byla zajištěna její čitelnost, v případě nutnosti zvolte i větší formát než A3 (jedná se především o grafickou část).

### a) Požadavky na grafickou část přílohy DZP s rozmístěním hlásičů EPS

Jedná se o výkresy připojovaného objektu rozkreslené po jednotlivých podlažích, do kterých budou zakresleny pouze aktivní prvky EPS a označení místností. Přílohu vytiskněte vždy v takovém formátu, aby byla zajištěna její čitelnost, v případě nutnosti zvolte i větší formát než A3.

- Půdorysy vždy otočit po směru písma,
- obrysy objektu, vnitřní vybavení, technické prvky, atd. ponechat v šedé barvě,
- aktivní prvky EPS (koncové body čidla/hlásiče), ústřednu EPS, OPPO a KTPO – zvýraznit červenou barvou,
- koncové body EPS(čidla/hlásiče) označit takto: **druh hlásiče – číslo hlásiče**, např.: **OPT. H – 2/3**
  - **druh hlásiče** – použít zkratku dle typu hlásiče např.: TEP. H – tepelný hlásič, TLA. H. – tlačítkový hlásič, OPT. H. – optický hlásič, KOM. H – kombinovaný hlásič, atd.;
  - **označení lineárních hlásičů** (LIN. H.) - v místě vysílače lineárního hlásiče bude v plánu vyznačena červená značka automatického hlásiče, v místě přijímače lineárního hlásiče bude v plánu vyznačena zvýrazněná červená tečka, tyto značky vysílače a přijímače budou vzájemně spojeny tenkou červenou čárkovanou čarou a uprostřed této čáry bude uvedeno označení typu hlásiče (v tomto případě LIN. H) a jeho číslo. Toto označení bude orientováno jednotně s označením všech ostatních hlásičů v jednom směru tak, aby nemusel čtenář plánek z důvodu čitelnosti otáčet.
  - **číslo hlásiče** – vychází ze seznamu hlásičů EPS vygenerovaného z pultu centralizované ochrany, který poskytuje společnost ASTOR KOMPLEX (nepoužívat seznam hlásičů vygenerovaný z ústředny EPS). Z této tabulky pro potřeby číselného označení jednotlivých čidel použijte údaje uvedené ve sloupečku „skupina“ a „hlásič“ ve formátu („skupina/hlásič“) např.: **1/1, 2/3**, atd.;
- čísla místností – do půdorysu zaznačit pouze čísla místností v černé barvě a k půdorysu doplnit tabulku, kde bude legenda místností s příslušným číslem a typovým označením místnosti) např.: kancelář, sklad, atd.;
- u každého půdorysu vyznačit o jaké nadzemní či podzemní podlaží se jedná,
- všechny ostatní informace, jako je rozmístění hydrantů, sirén, dveří ovládaných EPS, atd. prosím z výkresu odstráňte.

## **b) Požadavky na výpis hlásičů EPS z pultu centralizované ochrany**

Výpis hlásičů EPS vygenerovaný z pultu centralizované ochrany (nikoli z ústředny EPS) je samostatnou součástí přílohy DZP s rozmístěním hlásičů EPS.

Tento seznam poskytuje pouze společnost ASTOR KOMPLEX, s.r.o., s požadavkem na výpis hlásičů EPS, pro potřeby přílohy DZP s rozmístěním hlásičů EPS, se na tuto společnost obraťte.